



# EVPÜ<sup>®</sup>



## CERTIFIKÁT č. 00060/101/1/2019 zo 6. augusta 2019

Certifikačný orgán EVPÜ a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedených normách.

Výrobok: Zásuvková rozbočnica istená



Typ: ROS-I 3200

Odvoденé varianty: ROS-I 3201, ROS-I 3200 D, ROS-I 3201 D

Technické údaje: 230/400V~, 50Hz, 32A, IP44

Klient: SEZ DK a.s.,  
M.R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Slovenská republika

IČO: 36854174

Výrobca: SEZ DK a.s.,  
M.R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Slovenská republika

Normy: STN EN 60309-1: 2001 + A1: 2007 + A2: 2013,  
STN EN 60309-2: 2001 + A1: 2007 + A2: 2013

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. 0-0258/19/C zo dňa 6.8.2019.

Použité normy sú harmonizované so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu  
je obmedzená na obdobie  
od : 6.8.2019  
do : 5.8.2022



Ing. Marek H u d á k, PhD.

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

052942

EVPÜ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, [www.evpu.sk](http://www.evpu.sk)  
Strana 1 / 1 F COCV 7.7.9 Rev.1