



PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek

vydává

C E R T I F I K Á T

č. C-PAVUS-2024/0045

vydaný pro

výrobce:

SEZ DK a.s., M.R. Štefánika 183/46, 02619 Dolný Kubín, Slovenská republika

místo výroby:

SEZ DK a.s., M.R. Štefánika 183/46, 02619 Dolný Kubín, Slovenská republika

na výrobek:

Elektroinstalační krabice SEZ se zachováním funkčnosti při požáru

Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru

Certifikát prokazuje dosažení shody certifikovaného výrobku s deklarovanými vlastnostmi výrobku, posouzenými podle certifikačního schématu PAVUS-2, 9/2020 (vychází ze schématu 5 ISO/IEC 17067, založeno na zkoušení a auditu SM) a podle požadavků uvedených v ČSN 73 0895:2016, podle nichž byla certifikace provedena.

Výsledky zkoušek a zjištění jsou uvedeny v Protokolu o certifikaci č. P-PAVUS-2024/0045 ze dne 8. dubna 2024, který je nedílnou součástí tohoto certifikátu a je předáván současně s tímto certifikátem.

Platnost certifikátu se omezuje do: 30. dubna 2027

V Praze dne 8. dubna 2024

PAVUS, a.s.

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9

IČ: 00103174; DIČ: CZ60193174

Ing. Jaroslav Kopečný

vedoucí CO pro certifikaci výrobků

Druhá strana certifikátu výrobku č. C-PAVUS-2024/0045


Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Určená (požadavková) / klasifikační norma	Požadovaná / deklarovaná úroveň	Zjištěno / klasifikace	Posouzení shody
Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru	ČSN 73 0810 ČSN 73 0895	P15-R až P90-R	Elektroinstalační krabice SEZ typ: - 105 × 105 mm - 125 × 85 mm - 155 × 115 mm P15-R až P90-R	Splňuje ¹⁾
Reakce na oheň	ČSN 73 0810 Rozhodnutí Komise 96/603/ES	Ocelové prvky: A1 Svorkovnice: A1 Kryt krabice: nestanoveno	Ocelové prvky: A1 Svorkovnice: A1 Kryt krabice: nestanoveno	Splňuje

1) Splňuje dle klasifikace konkrétního uspořádání kabelové trasy, viz stanoviska [9 - 15] kap. 2 protokolu o certifikaci.

Platnost certifikátu č. C-PAVUS-2024/0045 je omezena datem a je podmíněna prováděním pravidelného dohledu nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, který musí být proveden certifikačním orgánem nejméně jedenkrát za 12 měsíců.

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
IČ: 60193174; DIČ: CZ60193174
(4)


Ing. Jaroslav Kopečný
vedoucí CO pro certifikaci výrobků